

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
|------|----------|-----------------------|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|

Nr. do Processo: 13/2020 Licitação: 11/2020 - PR Data da Homologação: 31/03/2020

Fornecedor: 243 - SUALL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|----|---------|--------|----------|------------|--------|
| 1 | 01-18-00075 | SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO: ALUMÍNIO SOLÚVEL COMO Al ₂ O ₃ MÍNIMO 7,5%; FERRO TOTAL SOLÚVEL COMO Fe ₂ O ₃ MÁXIMO 1,2%; BASICIDADE LIVRE COMO Al ₂ O ₃ 0,2%; ACIDEZ LIVRE COMO H ₂ SO ₄ 0,5%; RESÍDUO INSOLÚVEL EM ÁGUA MÁXIMO 0,2%; DENSIDADE 1,3 a 1,35 g/ml; PH DA SOLUÇÃO 10% 1,5 a 3,0. O FORNECIMENTO DE SULFATO DE ALUMÍNIO SERÁ CONDICIONADO À ENTREGA DE UM CONJUNTO MOTO BOMBA TIPO HELICOIDAL PARA DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO. DADOS: PRESSÃO MANOMÉTRICA 2 BAR, PRESSÃO DE ASPIRAÇÃO AFOGADA, VAZÃO NOMINAL 170 L/H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V. | SUALL | TN | 150,000 | 0,0000 | 830,0000 | 124.500,00 | Venceu |
|---|-------------|---|-------|----|---------|--------|----------|------------|--------|

Total do Fornecedor -----> 150,000 124.500,00

Nr. do Processo: 13/2020 Licitação: 11/2020 - PR Data da Homologação: 31/03/2020

Fornecedor: 3403 - GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS - EIRELI

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------|----|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 3 | 01-18-00077 | ÁCIDO FLUOSSILÍCICO: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SOLUÇÃO LÍQUIDA À GRANEL, LÍMPIDA E LIVRE DE IMPUREZAS. TEOR DE H ₂ SiF ₆ : MÍNIMO 20% EM MASSA; DENSIDADE: 1,18 g/cm ³ À 20° c; ACIDEZ LIVRE; 1% MÁXIMO COMODATO BOMBA DOSADORA COM; Q= 0 à 4 L/H, pressão de trabalho= 2 bar. | MOSAIC | TN | 25,000 | 0,0000 | 2.300,0000 | 57.500,00 | Venceu |
|---|-------------|--|--------|----|--------|--------|------------|-----------|--------|

Total do Fornecedor -----> 25,000 57.500,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|-------------|---|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| Nr. do Processo: 13/2020 Licitação: 11/2020 - PR Data da Homologação: 31/03/2020 Fornecedor: 3779 - CALDAS PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI | | | | | | | | | |
| 2 | 01-18-00086 | SAL GROSSO, SEM ADIÇÃO DE IODO. Aparência física Cristalino, isento de impurezas Cor Branco Odor Inodoro Sabor Salino - Salgado Próprio Aspecto Sólido o Umidade [%] 2,5 (Max) o Insolúveis [%] 0,10 (Max) o Cálcio [%] 0,04 (Max) o Magnésio [%] 0,02 (Max) o Sulfato [%] 0,15 (Max) o Teor de NaCl (Base Seca) [%] 99,5 (Min) " Ferro [ppm] 10 (Max) o Ferrocianeto de Sódio [ppm] isento o Dureza Total [ppm] 500 (Max) Características Físico- o Arsênio [ppm] 0,5 (Max) o Cadmio [ppm] 0,5 (Max) o Chumbo [ppm] 2 (Max) o Mercúrio [ppm] 0,1 (Max) o Dioxinas e Furanos [ng/g] Isento Referência: DECRETO N° 75.697, DE 6 DE MAIO DE 1975 | MARANATA | TN | 100,000 | 0,0000 | 750,0000 | 75.000,00 | Venceu |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 100,000 | | | 75.000,00 | |

Formiga, 27 de Abril de 2020.