

RELATÓRIO DE ANÁLISES SEGUNDO DECRETO Nº 5440/2005 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014

ETA I - SANTA LUZIA

Parâmetros	Unidade	Nº de	Nº de	Nº de	Média	Valor
	de medida	análises	análises	análises fora	dos	máximo
		exigidas	realizadas	do padrão	resultados	permitido
Coliformes totais	NMP/100mL	60	60	0	Ausência em 100%	Ausência em 95 %
Escheríchia Coli	NMP/100mL	60	60	0	Ausência em 100%	Ausência
Bactérias Heterotróficas	UFC		15	0	<1	500
Cloro livre	mg/L	60	60	0	1,13	0,2 - 2,0
Cor	uH Pt/Co	12	15	0	<1	<15
pH	-	12	15	0	7,10	6,0 - 9,5
Turbidez	NTU	60	60	0	0,47	<5

CIDADE NOVA

Parâmetros	Unidade	Nº de	Nº de	Nº de	Média	Valor
	de medida	análises	análises	análises fora	dos	máximo
		exigidas	realizadas	do padrão	resultados	permitido
Coliformes totais	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência em 95 %
Escheríchia Coli	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência
Bactérias Heterotróficas	UFC		2	0	<2	500
Cloro livre	mg/L	10	10	2	1,37	0,2- 2,0
Cor	uH Pt/Co	5	2	0	<1	<15
pH	-	5	2	0	6,70	6,0 - 9,5
Turbidez	NTU	10	10	0	0,25	<5

MARINGÁ

Parâmetros	Unidade	Nº de	Nº de	Nº de	Média	Valor
	de medida	análises	análises	análises fora	dos	máximo

		exigidas	realizadas	do padrão	resultados	permitido
Coliformes totais	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência em 95 %
Escheríchia Coli	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência
Bactérias Heterotróficas	UFC		2	0	14,00	500
Cloro livre	mg/L	0	0	0	0,00	0,2 - 2,0
Cor	uH Pt/Co	5	2	0	<1	<15
pH	–	5	2	0	6,82	6,0 - 9,5
Turbidez	NTU	10	10	0	0,25	<5
ÉRCIO ROCHA						
Parâmetros	Unidade de medida	Nº de análises exigidas	Nº de análises realizadas	Nº de análises fora do padrão	Média dos resultados	Valor máximo permitido
Coliformes totais	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência em 95 %
Escheríchia Coli	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência
Bactérias Heterotróficas	UFC		2	0	<2	500
Cloro livre	mg/L	0	0	0	0,95	0,2 - 2,0
Cor	uH Pt/Co	5	2	0	5,00	<15
pH	–	5	2	0	6,75	6,0 - 9,5
Turbidez	NTU	10	10	0	0,95	<5

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 16.782.211/0001-63 – Rua Antônio José Barbosa, 723

CEP: 35.570-000 – Tel: (37) 3322 1230.

Responsável pelo preenchimento- Juliana Mattos