



RELATÓRIO DE ANÁLISES SEGUNDO DECRETO Nº5440/2005 REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014

ETA I - SANTA LUZIA						
Parâmetros	Unidade	Nº de	Nº de	Nº de	Média	Valor
	de medida	análises	análises	análises fora	dos	máximo
		exigidas	realizadas	do padrão	resultados	permitido
Coliformes totais	NMP/100mL	60	60	0	Ausência em 100%	Ausência em 95 %
Escheríchia Coli	NMP/100mL	60	60	0	Ausência em 100%	Ausência
Bactérias Het.	UFC		15	0	<2	500
Cloro livre	mg/L	60	60	0	0,86	0,2 - 2,0
Cor	uH Pt/Co	12	15	0	<1	<15
pH	—	12	15	0	7,19	6,0 - 9,5
Turbidez	NTU	60	60	0	0,50	<5
CIDADE NOVA						
Parâmetros	Unidade	Nº de	Nº de	Nº de	Média	Valor
	de medida	análises	análises	análises fora	dos	máximo
		exigidas	realizadas	do padrão	resultados	permitido
Coliformes totais	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência em 95 %
Escheríchia Coli	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência
Bactérias Hetretrófi	UFC		2	0	<2	500
Cloro livre	mg/L	10	10	2	0,75	0,2- 2,0
Cor	uH Pt/Co	5	2	0	<1	<15
pH	—	5	2	0	6,70	6,0 - 9,5
Turbidez	NTU	10	10	0	0,25	<5
MARINGÁ						
Parâmetros	Unidade	Nº de	Nº de	Nº de	Média	Valor
	de medida	análises	análises	análises fora	dos	máximo
		exigidas	realizadas	do padrão	resultados	permitido
Coliformes totais	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência em 95 %
Escheríchia Coli	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência
Bactérias Hetretrófi	UFC		2	0	14,00	500
Cloro livre	mg/L	0	0	0	0,00	0,2 - 2,0
Cor	uH Pt/Co	5	2	0	<1	<15
pH	—	5	2	0	6,82	6,0 - 9,5
Turbidez	NTU	10	10	0	0,25	<5
ÉRCIO ROCHA						
Parâmetros	Unidade	Nº de	Nº de	Nº de	Média	Valor
	de medida	análises	análises	análises fora	dos	máximo
		exigidas	realizadas	do padrão	resultados	permitido
Coliformes totais	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência em 95 %
Escheríchia Coli	NMP/100mL	10	10	0	Ausência em 100%	Ausência
Bactérias Hetretrófi	UFC		2	0	<2	500
Cloro livre	mg/L	0	0	0	0,95	0,2 - 2,0
Cor	uH Pt/Co	5	2	0	5,00	<15
pH	—	5	2	0	6,75	6,0 - 9,5
Turbidez	NTU	10	10	0	0,95	<5

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 CNPJ: 16.782.211/0001-63 - Rua Antônio José Barbosa, 723

Flávio Leonildo de Melo  
 CRC 2ª Região - 02410235