



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA TRATADA DISTRIBUIDA NO MUNICÍPIO DE FORMIGA – MG							
DECRETO FEDERAL 5.440/2005							
MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020							
Parâmetros	Unidade de medida	Saída do tratamento			Rede de abastecimento		
		Nº de análises realizadas	Nº de análises fora do padrão	Média das Análises realizadas	Nº de análises realizadas	Nº de análises fora do padrão	Média das Análises realizadas
Coliformes totais	NMP/100mL	10	0	Ausência em 100%	64	0	Ausência em 100%
Escheríchia Coli	NMP/100mL	10	0	Ausência em 100%	64	0	Ausência em 100%
Bactérias Heterotróficas	UFC	10	0	0	14	0	20
Cloro livre	mg/L	333	0	1,06	64	3	0,78
Turbidez	NTU	332	0	0,27	64	0	0,44
Cor	uH Pt/Co	332	0	<1	62	0	<1
pH	-	332	0	6,95	57	0	7,13
Fluoreto	mg/L	333	0	0,58	NA	-	NA

Flávio Leonildo de Melo
 R.T. Químico
 CRQ 2º Região 02410235